

Parametry oraz ocena jakości wody basenowej na Pływalni Limanowskiej:

| Opis | Woda w nieckach basenowych | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|
| | sportowa | rekreacyjna | spa okrągła | spa 5-kątna | brodzik |
| Data badania | 24.10.2022 | 24.10.2022 | 24.10.2022 | 24.10.2022 | 24.10.2022 |
| Ocena parametrów fizykochemicznych | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 |
| Ocena parametrów mikrobiologicznych | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😐 |
| Podjęte działania naprawcze | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| | Woda w systemach cyrkulacji | | | | |
| Podjęte działania naprawcze | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Przekroczona ogólna liczba mikroorganizmów. Podjęte zostały działania naprawcze. Woda została w całości wymieniona. Nadaje się do kąpieli. Dodatkowe badanie 07.11.22r. |
| Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego | Woda na pływalni Limanowskiej odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (dz.U. z 2015 r. poz. 2016) | | | | |

Legenda:

| | |
|---|---|
| 😊 | - woda nadaje się do kąpieli i spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku. |
| 😐 | - woda nadaje się do kąpieli, w minimalnym stopniu nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku. |
| 😞 | - woda nie nadaje się do kąpieli, nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku. |