

### Parametry oraz ocena jakości wody basenowej na Pływalni Limanowskiej:

Opis	Woda w nieckach basenowych				
	sportowa	rekreacyjna	wanna jacuzzi duża	wanna jacuzzi mała	brodzik
Data badania	25.11.2024	25.11.2024	25.11.2024	25.11.2024	25.11.2024
Ocena parametrów fizykochemicznych	😊	😊	😊	😞	😊
Ocena parametrów mikrobiologicznych	😊	😊	😊	😞	😊
Podjęmowane działania naprawcze	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Niecka została wyłączona z użycia. W niecce i całym obiegu wymieniona została woda. Wykonane zostało szokowe chlorowanie wody Dodatkowe badanie 16.12.24r.	nie dotyczy
	Woda w systemach cyrkulacji				
Podjęmowane działania naprawcze	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Niecka została wyłączona z użycia. W niecce i całym obiegu wymieniona została woda. Wykonane zostało szokowe chlorowanie wody Dodatkowe badanie 16.12.24r.	nie dotyczy
Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	Woda na pływalni Limanowskiej odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (dz.U. z 2015 r. poz. 2016)				

**Legenda:**



- woda nadaje się do kąpieli i **spełnia wymagania** Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku.



- woda nadaje się do kąpieli, w minimalnym stopniu **nie spełnia wymagań** Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku.



- woda nie nadaje się do kąpieli, **nie spełnia wymagań** Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku.